

### LEGENDA ZNAČEK OTOPNÝCH TĚLES


- OTOPNÉ TĚLESO KORADO, VENTIL KOMPAKT SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM  
- OZN. NA VÝKRESE 22/600/1200 TYP/VÝŠKA/DĚLKA
- PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM, KORADO  
KORAFLEX OZN. NA VÝKRESE TYP/DĚLKA/ŠÍŘKA/HLOUBKA
- TRUBKOVÉ (ŽEBŘIKOVÉ) OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX -  
OZN. NA VÝKRESE TYP/ŠÍŘKA/VÝŠKA

### LEGENDA ARMATUR PRO OTOPNÁ TĚLESA VKM

- TV/3 TERMOSTATICKÁ VLOŽKA (SOUČÁST TĚLESA) S NASTAVENÍM  
REGULACE
- HPŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ, TYP H, DN 15, HEIMEIER
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE "K" HEIMEIER

### LEGENDA ARMATUR PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY

- TPV TERMOSTATICKÝ PŘÍMÝ VENTIL DN 15, NASTAVENÍ REGULACE,  
HEIMEIER
- PŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ REGULAČNÍ, DN 15, NASTAVENÍ REGULACE
- HTE HLAVICE S TERMoeLEKTRICKÝM POHONEM



Šroubení PŠ 15  
Ventil přímý TPV s  
hlavicí na termoelektrický  
pohon

### LEGENDA ARMATUR PRO TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

- HM INTEGROVANÁ ARMATURA PRO TĚLESA KLCM OBSAHUJE:  
- VENTIL S NASTAVENÍM REGULACE,  
- TERMOSTATICKOU HLAVICI  
- ŠROUBENÍ

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	M <sup>2</sup>	TEPLOTA
101	KUCHYŇ	11,70	20°C
102	OBÝVACÍ POKOJ	30,00	20°C
103	PRACOVNA	23,60	20°C
104	SCHODIŠTĚ A HALA	15,20	15°C
105	TECH. MÍSTNOST	10,50	20°C
106	ZÁDVEŘÍ	4,20	15°C
107	SPIŽ (NEVYTÁPĚNÁ)	3,80	(10°C)
108	WC	5,00	20°C

Projektant ..... Vypracoval ..... Schválil ING.PETR POBOŘIL	Projekt <b>RODINNÝ DŮM</b> TEK T2 Druh dok. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ M 1:50 Název dok. <b>PŮDORYS 1.NP</b>	Investor <b>MANŽELÉ NOVÁKOVI</b> Číslo zakázky 1/2021 Status dok. PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Ref. ozn. Kód dok. Č. dok. 1/2021 Index Datum vydání Jazyk Č. výkresu 23-02-2021 CZ 20A
--	---	--