



LEGENDA POTRUBÍ

Přívod 75°C	—————
Vrat 65°C	-----

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha (m ²)	Teplota °C
001	Kotelna	16,3	10

K... KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL

LEGENDA ARMATUR

KK	Kulový kohout
PV	Ventil pojistovací
TV	Ventil třícestný
EN	Expanzní nádoba
K	Kotel
F	Filter
Č	Čerpadlo
B	Bojler-zásobník teplé užitkové vody

PŮDORYS 1.PP

POUŽITÉ IZOLACE

DN potrubí	min. tloušťka izolace pro $\lambda=0,035 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$
do 20	20
od 22 do 35	30

32-IZ 30
tloušťka izolace v mm
DN potrubí