



KORALUX 1200/600
RV15, N=2, RH, ŠR 15
SE SADOU PRO EL. VYTÁPĚNÍ
Z - SKVT0400, 400 W

-106- VKM 22/600/1400 RŠ 15, N=4, TH
-107- VKM 22/600/1600 RŠ 15, N=4, TH
-108- VKM 22/600/1800 RŠ 15, N=4, TH

17 X 2 RAUTHERM S BEZ IZOLACE
TICHELMANNŮV ROZVOD
17 X 2 RAUTHERM S IZ 20
18 X 1 MĚĎ IZ 20

LEGENDA ARMATUR

OZN. NA VÝKRESE	POPIS
KK	KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R251D
F	FILTR GIACOMINI R74A
KKV	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ GIACOMINI R608 D
STAD	REGULAČNÍ VENTIL TA HYDRONICS, PRŮTOK 655 KG/H
T	TEPLOMĚR AFRISO BI63-63702

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

OZN. NA VÝKRESE	POPIS
K	KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 122, Q _{max} . 11 KW, kř.č.2
B	ZÁSOBNÍK LOGALUX HT 110 LITRŮ
C1	REGULÁTOR PODLAHOVÉHO HADU RAUMATIC C1
ERC	PROSTOROVÝ REGULÁTOR LOGAMATIC ERC S MODULEM AM 1.0 PRO EKVITERMNÍ REGULACI
R+S	ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO TOPENÍ REHAU HKV-5 VÝSTUPŮ UMÍSTĚN VE SKŘÍNI REHAU TYP UP-2

NASTAVENÍ REGULAČNÍCH VENTILŮ NA R+S

TOPNÝ OKRUH	I	II	III	IV	V
HODNOTA NASTAVENÍ	1,5	0,9	0,9	1,2	1,2

LEGENDA POTRUBÍ A IZOLACÍ

— PŘÍVODNÍ 45 C
- - - VRATNÉ 35 C
OD KOTLE K ROZDĚLOVAČI MĚĎĚNÉ PLÁŠŤOVANÉ VIEGA
OSTATNÍ – RAUTHERM S 17X2 mm
PROSTUPY ZDIVEM A DILATAČNÍMI SPARAMI OPATŘIT CHRÁNIČKOU
VYVEDENOU 30 cm NA KAŽDOU STRANU
IZ TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	FORMÁT	A4
PAVEL VRBA	MIROSLAV PELTA	DATUM	5/2003
MÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		ÚČEL	PROJEKT
INVESTOR: RODINNÝ DŮM, parcela č. 1249/3, Podhájí, Valašské Meziříčí		ČÍS.ZAKÁZKY	—
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		ČÍS.KOPIE	—
SCHÉMA		ARCHÍVNÍ ČÍS.	1/5/2003
		MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
		1:50	02