



LEGENDA ZAŘIZENÍ

K	Kotel Protherm Panther 15 KOV, Q=15 kW Nastavení čerpadla kř. č. 2
E	Expanzní nádoba Reflex N 18 Nastavení tlaků: dusík 1 bar, tlak vody 1,3 bar

LEGENDA IZOLACÍ

Potrubí je izolováno termoizolačními trubicemi MIRELON

LEGENDA ROZDĚLOVAČŮ

Rozdělovač 1, REHAU TYP HKVD

Č.Ú.	NÁZEV	Č.M.	HMOTNOSTNÍ PRŮTOK l/min
1	Komora	105	0,8
2	WC	104	0,5
3	Koupelna	103	1,2
4	Chodba	106	0,9
5	Kuchyň	107	1,3
6	Pokoj	108	1,5
7	Ložnice	102	1,5

Skříň: Z ocelového plechu, pod omítku

Typové označení: 3; šířka 950 mm; počet výstupů 7

Rozdělovač 2, REHAU TYP HKVD

Č.Ú.	NÁZEV	Č.M.	HMOTNOSTNÍ PRŮTOK l/min
1	Komora	203	0,5
2	Pokoj	202a	1,4
3	Pokoj	202b	1,4
4	Pokoj	202c	1,4
5	Kuchyň	205	1,6

Skříň: Z ocelového plechu, pod omítku

Typové označení : 2; šířka 750 mm; počet výstupů 5

LEGENDA ARMATUR

KK	Kulový kohout
KKV	Kulový kohout s vypouštěním
P	Tlakoměr, rozsah 0-300kPa
OV	Odvzdušňovací ventil
PV	Pojistný ventil, otevírací př. 250 kPa
T	Teploměr, rozsah 0-100°C
F	Filtr

Vypracoval: KAREL JAROLÍM Kreslil: MICHAL BÍLEK	Název výkresu: <h2>SCHÉMA</h2>
Investor: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŽÍČÍ	Datum: 25.12.2016 Měřítko: 1:50
	Č. výkresu: 4.4