


- TOPNÁ VODA 80°C
- - - TOPNÁ VODA 60°C
- TEPLÁ VODA 55°C
- CÍRKULACE
- UPRAVENÁ VODA PRO DOPLŇOVÁNÍ
- STUDENÁ VODA
- EXPANZNÍ POTRUBÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ KOTELNY

POZ.	POPIS	KS
1a	PLYNOVÝ KOTEL VIADRUS G300 7 ČLÁNKŮ 149 kW	1
1b	PLYNOVÝ KOTEL VIADRUS G300 6 ČLÁNKŮ 126 kW	1
2	EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N300/6, 300LITRŮ PN6	1
3	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU TYP IV. , Qmax = 20m ³ /h	1
4	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ RS KOMBI-ETL MODUL 120	1
5	STOJATÝ OHŘÍVÁK VODY STEP TRUTNOV, OVS-W, 4000L/5m ²	2
6	BLOKOVÁ ÚPRAVA VODY DUDV 1., V=1200L/H	1
7	ČERPADLO	
8		1

Projektant	Projekt	Investor		
Vypracoval	KOTELNA NA ZEMNÍ PLYN	Číslo zakázky		
Schválil		Status dok.		
	Druh dok.	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	Ref. ozn.	Kód dok.
	Název dok.	SCHÉMA ZAPOJENÍ	Č. dok.	
	Index	Datum vydání	Jazyk	Č. výkr.
	27.11.2013		ÚT 2	